

가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2021년	시행등급 기사	시행회차 제1회	시행일 3월 7일
문제정보	종목명 전기공사기사	과목명 전기설비기술기준 및 판단기준	문제번호 A형 82	문제번호 B형 82
답안 변경	기존 ②		변경 ①	
변경사유	<p>KEC 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 이격거리에서 4. 가. (2)에 따라 통신선과 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 0.6m 이상이어야 하므로 보기항 ①로 답이 변경됨</p>			